

## Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок


№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	-	-	-	-	-	-
3.	Управление социального питания Санкт-Петербурга	-	-	-	-	-	-
4.	Федеральная служба по труду и занятости	-	-	-	-	-	-
5.	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	-	-	-	-	-	-
6.	Администрация Санкт-Петербурга (район)	-	-	-	-	-	-

<p>Прокуратура Приморского района с привлечением специалиста территориального отдела в Приморском р-не Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и инспектора ОНД по Приморскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу</p>	<p>Решение о проведении проверки от 20.12.2023, б/н</p>	<p>г. СПб, Богатырский пр., дом 48 корп.1 лит. А</p>	<p>1.Хранение непригодных к использованию лекарственных препаратов. 2.Трещины кафельной плитки напольного покрытия; применение дезинфицирующего средства без инструкции по применению; обивка массажного стола имеет повреждение (трещины,разрывы). 3. Неисправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей кладовых помещений, на путях эвакуации размещение различных предметов, ковровые дорожки не имеют крепления.</p>	<p>1. п.4.25.8 санитарных правил СП 2.1.3678-20; 2. п.4.3.1 санитарных правил СП 2.1.3678-20; 3. п.14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; ст.ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"</p>	<p>Справка по результатам проверки от 09.02.2024 № 95. Замечания устранены. Сотрудникам вынесено замечание, приказ от 01.02.2021 № 16/1.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение : на 9 л. в 1 экз. (обязательно)

Исполнитель: **ФНЦ** контактный телефон Сосницкая В.Т., 616-22-43

Руководитель организации / Директор  
Индивидуальный предприниматель

  
(подпись)

Змушко С.Е.

(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

