

Информация о результатах проведенных проверок в ООО «Гармония» в апреле 2025 года

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание № Ю 78-02-05/27-1010-2025 от 14.04.2025	195030, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 112, кор. 3, лит. А	Искусственная освещенность на рабочем месте медсестры у кушетки в процедурном кабинете, не соответствует требованиям ст. 11, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ), таблицы 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Ст. 11, п. 1 ст. 24 Закона № 52-ФЗ, таблицы 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»		В процессе устранения
				В медицинском кабинете не проводится контроль концентрации действующих веществ рабочего раствора «АЛМАДЕЗ» экспресс-методами (в организации отсутствуют тест-полоски)	Ст. 11, п. 1 ст. 29 3 Закона № 52-ФЗ, пп. 30 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)		Устранено
				Инструменты, используемые в пансионате для ухода за ногтями рук и ног проживающих (ножницы, кусачки), после обеззараживания в растворе дезинфицирующего средства не подвергаются предстерилизационной очистке и стерилизации, хранятся в комнате персонала среди личных вещей	Ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Закона № 52-ФЗ, п. 8.2.29, 8.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), п. 5 СанПиН 3.3686-21		В процессе устранения

			Хранение (накопление) необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в морозильной камере в помещении временного хранения медицинских отходов более месяца с начала момента накопления отходов (согласно сведениям их технологического журнала учета отходов медицинской организации)	Ст. 11, п. 1, п. 3 ст. 29 Закона № 52-ФЗ, пп. Б п. 201 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21)		Устранено
			В медицинском пункте пансионата для учета медицинских отходов классов Б не ведется технологический журнал учета отходов в структурном подразделении	Ст. 11, п. 1, п. 3 ст. 29 Закона № 52-ФЗ, п. 208 СанПиН 2.1.3684-21		В процессе устранения
			Медицинские отходы класса Б не обеззараживаются в местах их образования (в помещениях медицинского пункта), вывозятся ООО «БИОТИКА» необеззараженными	Ст. 11, п. 1, п. 3 ст. 29 Закона № 52-ФЗ, п. 174 СанПиН 2.1.3684-21		Устранено
	197755, Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Красноармейская, д.16.		На территории организации социального обслуживания места отдыха не оборудованы стационарными или временными туалетами	Ст. 11, п. 1 ст. 24 Закона № 52-ФЗ, п. 9.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП. 2.1.3678-20)		В процессе устранения
			Отопительные приборы в пансионате не оборудованы ограждающими устройствами	Ст. 11, п. 1 ст. 24 Закона № 152-ФЗ, п. 9.13. СП 2.1.3678-20		В процессе устранения

			197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Первого Мая, д. 3	Напольное покрытие в помещении временного хранения отходов имеет дефекты (трещины)	Ст. 11, п. 1 ст. 24 Закона № 152-ФЗ, п. 2.7. СП 2.1.3678-20		В процессе устранения
				Резервный источник горячего водоснабжения (водонагревательное устройство) в медицинском кабинете отсутствует	Ст. 11, п. 1 ст. 24 Закона № 152-ФЗ, п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20		В процессе устранения
				Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в медицинском кабинете не проложены в закрытых коробах	Ст. 11, п. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 29 Закона № 152-ФЗ, п. 4.4.10. СП 2.1.3678-20		В процессе устранения

Приложение : на 7 л в 1 экз.

Исполнитель: Канипова Светлана Николаевна +8 (913) 960 2762

Генеральный директор _____ Щербакова Наталья Витальевна

Печать (при наличии)

