

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Акт выездной проверки (плановой) 12.07.2024, № 78-04-09/19-0678-2024	197729, г. Санкт-Петербург, п. Смолячково, ш. Приморское, д. 676, литер А	Стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов осуществляется без упаковки в процедурном кабинете, хранение их после стерилизации осуществляется в металлическом биксе, что не исключает их вторичную контаминацию В журнал учета стерилизации вклеивается только один тест контроля химической стерилизации вместо пяти Не осуществляется бактериологический контроль 2-х воздушных стерилизаторов (не реже двух раз в год) в порядке производственного контроля	п. 3610, п. 3618, п. 3579 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 п. 3626, п. 3627 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 п. 3629, п. 3630 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.07.2024 12.07.2024 31.12.2024	12.07.2024 12.07.2024 19.09.2024

Не актуализирован план профилактических и противозидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения отдельных инфекционных заболеваний, в том числе по особо опасным инфекциям на 2024 год	п. 3429 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.08.2024	07.08.2024
Не разработаны стандарты операционных процедур (СОП)	п. 3429 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.08.2024	07.08.2024
Не разработана стандартная операционная процедура по обработке рук (СОП)	п. 3476 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.08.2024	07.08.2024
Не проводилась в 2023, январе-июне 2024 дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции	п. 4.5.2. СП 2.1.3678-20	31.12.2024	15.07.2024
Переполнены контейнеры с отходами класса А на контейнерной площадке	п. 2.9. СП 2.1.3678-20	12.07.2024	12.07.2024
Не осуществляется контроль качества и безопасности питьевой воды по программе производственного контроля из урифайеров	п. 77 СанПиН 2.1.3684-21	31.12.2024	19.09.2024

Утвержденные работодателем списки сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, не направлялись	п. 22 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.	12.08.2024	06.08.2024
Заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра (обследования) работников не содержит информацию о результатах выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта.	п. 6. 36 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	12.07.2024	12.07.2024
Из представленной документации по медицинским осмотрам на 91 сотрудника у 2-х работников: Васюковой С.Ю. ЛМК № 49414530, Яковлевой Ю.С. ЛМК № 56954904 гигиеническая подготовка и аттестация не соответствует профилю деятельности организации.	Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»	09.10.2024	

Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Жавель Солид» не имеет маркировки с датой приготовления раствора и предельного срока годности	ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	12.07.2024	12.07.2024
Низкотемпературное холодильное оборудование (3 ларя) не оборудовано контрольными термометрами	ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	12.07.2024	12.07.2024
При хранении пищевой продукции нарушаются условия хранения	п. 7 ст. 17 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	12.07.2024	12.07.2024

			Представленное 14-дневное меню (ОВД) Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда», по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Смольчково- Приморское шоссе, д. 676, лит. А, не отвечает требованиям к организации лечебного питания	ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п 7.1.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	31.12.2024		
2.	Комитет по социальной политике г. Санкт-Петербурга	Акт проверки сохранности и использования по назначению имущества, находящегося в пользовании Санкт-	197729, г. Санкт-Петербург, п. Смольчково, ш. Приморское, д. 676	Несоответствие данных, указанных в Карте учета, сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2023 № 663-143 "О порядке учета имущества Санкт-Петербурга"	03.09.2024	01.10.2024

Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 30.08.2024	Имущество Учреждения находится на ответственном хранении работников (бухгалтер, механик, инструктор по адаптивной физической культуре, парикмахер), должности и выполняемые работы, которых не предусматривают заключение договоров о полной индивидуальной материальной ответственности	Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности»	03.09.2024	01.10.2024

Учет объектов основных средств материально ответственным лицом ведется в книге учета материальных ценностей (ф.0504042), следует вести в Инвентарном списке нефинансовых активов (ф. 0504034)	Пункт 54 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»	03.09.2024	25.09.2024
--	---	-------------------	-------------------

Учет постельных принадлежностей, выданных в структурные подразделения, материально ответственным лицом не ведется сверка записей книг учета материальных ценностей с данными бухгалтерского учета проводится регулярно - 10.07.2024, предыдущая - 11.03.2022	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»		03.09.2024 25.09.2024
--	---	--	-------------------------------------

Учет выданной получателям социальных услуг одежды и обуви ведется в арматурных карточках, не предусмотренных Учетной политикой Учреждения.	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»	03.09.2024	01.10.2024
---	---	-------------------	-------------------

Учет выданных средств индивидуальной защиты работникам также ведется в арматурных карточках. Следует вести в Карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»	03.09.2024	25.09.2024
---	---	-------------------	-------------------

			Не соблюдены сроки утилизации и предоставления документов, подтверждающих фактическое уничтожение имущества, в отношении которого принято решение об уничтожении (срок предоставления 05.02.2024, фактическая утилизация имущества была произведена 20.08.2024).	Пункт 3.4 Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 05.12.2023 № 3592-р	03.09.2024	25.09.2024
3.	Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу	Акт выездной проверки от 29.11.2024 № 2410/006-78/152-П/АВП	197729, г. Санкт-Петербург, п. Смольячково, ш. Приморское, д. 676, литера Д	Нарушения не выявлены		

4.	Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт- Петербургу	Акт выездной проверки от 29.11.2024 № 2410/006-78/153- П/АВП	197729, г. Санкт- Петербург, п. Смоляково, ш. Приморское, д. 676, литера А	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора подвального этажа жилого здания с числом этажей два и более, при длине коридора без естественного проветривания более 15 м	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"	20.12.2024	01.09.2025
				На пути эвакуации с первого этажа в объеме лестничного марша лестничной клетки № 52	Федеральный закон "Технический регламент о	20.12.2024	01.09.2025
				На пути эвакуации с первого этажа в объеме лестничного марша лестничной клетки № 104 наружу допущено размещение разновысотных ступеней	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	20.12.2024	01.09.2025

Исполнитель: Анисимова Юлия Анатольевна, (812)433-27-13

Директор
СПб ГБУ СО «Дом-интернат «Красная Звезда»

С.В. Долбунов

