


№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района	Предостережение от 07.06.2024 № 2406/007-78/45/ПНН	СПб, ул. Варшавская д.16 лит. А пом 14-Н	Лицо, допущенное на объекте защиты, не прошло обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или доп. программам профессионального образования	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.3 Правил, абз.1	Направление на обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или доп. программам профессионального образования.	Направлен на обучение
2	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района	Предписание от 27.05.2024 № 2405/007-78/716/ПВПР	СПб, пр. Космонавтов. д.31 лит. А	Допущено отключение отдельных линий(зон) средств обеспечения пожарной безопасности (1-й этаж). -Не выполнены мероприятия, направленные на исключение травматизма при размещении шкафов для пожарных кранов в эвакуационных коридорах (3-й этаж). - Допущен перевод средств пожаротушения с автоматического пуска в ручной (гараж).	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.55 Правил. -П.1. ч.2 ст. 1, п.1, ч.1, ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3.7 свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	Устранение - 07.10.2024, 03.03.2025, -07.10.2024	Подготовка для устранения 07.10.2024, 03.03.2025, 07.10.2024.

					выходы". - п.55 ППР РФ (№1479)		
3.	Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга	Протокол заседания Общественного совета № 4/2024 от 12.09.2024	СПб, пр. Космонавтов. д.31 лит. А	Для улучшения получения информации получателями услуг рекомендуется установить информационный киоск; пр. Космонавтов 31: на момент оценки на первом этаже проводился ремонт; информировать своевременно об отмене занятий	Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.12.2018 № 785-р утверждено Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.	Составлен План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, в 2024 году.	До 28.12.2024
4.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района	Акт выездной проверки от 22.11.2024 №2410/007-78/306-В/АВП КНМ № 78240131000215866254	СПб, пр. Космонавтов, д.31 лит А	Нарушения не выявлены	Нарушения не выявлены	Нарушения не выявлены, план устранения отсутствует	Нарушения не выявлены

Исполнитель: Панченко Е.В., (812) 645-79-11

Руководитель организации:
Директор



С.А. Буйневич
(расшифровка подписи)