

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка о проверке от 18.07.2023 г.	197022, Санкт- Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	Нарушений не выявлено	-	-	-
2.	Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, Техническая инспекция труда	Представление №45 от 05.10.2023 г.	197022, Санкт- Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	1) Оценка уровня профессиональных рисков не проведена. 2) Положение о системе управления охраной труда учреждения на 2023 год не актуализировано, а также не соответствуют требованиям примерного положения положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года №776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда". 3) Инструкции по охране труда для работников по виду работ, разработанные работодателем до 2022 года, требуют пересмотра. 4) Задачи и функции Комиссии по охране труда, разработанные в учреждении, не соответствуют Государственных нормативных требований охраны труда и предназначению. 5) Положение о Комиссии по охране труда с учетом специфики деятельности не разработано.	1) ст. 218 ТК РФ, п.21,24,47 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года №776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда" 2) ст. 212, 214, 217 ТК РФ, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года №776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда" 3) ст. 212, 214, 217 ТК РФ, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года №772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"	До конца 2023 года заключить договор со сторонней организацией о проведении процедуры оценки и управления профессиональными рисками в Центре; назначить работника на должность специалиста по охране труда аппарата центра; пересмотр и актуализация всех руководящих и локальных документов по охране труда	На 01.04.2024 года нарушения устранены

3.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района	Акт выездной проверки (внеплановой) № 2310/005-78/234-В/АИВ от 18.10.2023	197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	1) Ширина горизонтального участка пути эвакуации (помещение №10, помещения 4-Н) менее 1 метра, при одностороннем расположении дверей, открывающихся в коридор. 2) Ширина горизонтального участка пути эвакуации (помещение №8, помещения 4-Н, 7-Н, 18-Н) менее 1 метра. 3) В здании, в объеме лестничной клетки встроено помещение (5-Н), при этом указанное помещение не является помещением охраны. 4) Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету (пом. 7-Н) менее 2 метра. 5) В коридоре 3-го этажа (пом. 7, 20-Н), в коридоре 4-го этажа (пом. 9, 25-Н) ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра, при одностороннем расположении дверей, открывающихся в коридор	Часть. 2, Глава. 14, Статья. 53, Пункт. 1 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов до 01.09.2024	Требования данного предписания могут быть устранены в случае, если Центру будут предоставлены для размещения другие площади, так как помещения Центра расположены в здании, которое было построено в 1914 году и является объектом культурного наследия Санкт-Петербурга согласно данным Комитета по государственному контролю, исполнению и охране памятников истории и культуры. Реконструкция и капитальный ремонт здания не проводились.
4.	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка о проверке от 23.04.2024 г.	197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	Нарушений не выявлено	-	-	-
5.	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка о проверке от 07.05.2024 г.	197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	Нарушений не выявлено	-	-	-
6.	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	Акт проверки от 20.08.2024 г.	197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	Нарушений не выявлено, рекомендовано предусмотреть установку тревожной кнопки и Комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ) во всем здании	-	-	Рекомендации будут исполнены в IV кв. 2025 года
7	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка о проверке от 26.09.2024	197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А	Нарушений не выявлено, рекомендуется предусмотреть заключение договора на техническое обслуживание оборудования для обеспечения социального питания в учреждении в 2025 году			Рекомендации исполнены.

