

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений	
1	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района	Акт выездной проверки (плановой) 13.10.2023, № 36-1-212	196105, Санкт-Петербург, ул. Марининская, д. 17, лит. А, 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н	1. Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор пожарный управления, функциональные модули индикации и управления, источник бесперебойного электропитания установлены не в помещении пожарного поста (приборы установлены в общем коридоре)  2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (электромагнитные замки, установленные на дверях эвакуационных выходов, при срабатке системы пожарной сигнализации не разблокировались).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.12 свода правил "СП 484.131.1500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы правил проектирования"	Разработана проектно-сметная документация на замену системы АПС, СОУЭ проект согласован в СПб ГКУ «ГМЦ». Направлена заявка в адресную программу на финансирование установки нового оборудования системы АПС, СОУЭ. Срок устранения нарушений 2024 г.	29.01.2024 г. выделены средства по целевой статье «Субсидии на иные цели» в сумме 839400 руб. – расходы на дооснащение КСОБ. Проводится аукцион на проведение работ по замене АПС и СОУЭ. Заключен контракт №:37220012362400011 от 16.04.2024 на выполнение работ по замене системы АПС с СОУЭ. Срок завершения работ 30.09.2024 г.	
		Акт выездной проверки (плановой) 13.10.2023, № 36-1-213	196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 1, лит. А	1. Помещение раздевалки не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (помещение раздевалки в спортивном зале)  2. Допущено отключение отдельных линий (зон) средств обеспечения безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на момент проверки отключены)	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.3 ст.52, ст.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.8, табл.1, п. 48 табл.3 свода правил СП 486.131.1500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".	Разработана проектно-сметная документация на замену системы АПС, СОУЭ проект согласован в СПб ГКУ «ГМЦ». Направлена заявка в адресную программу на финансирование установки нового оборудования системы АПС, СОУЭ. Срок устранения нарушений 2025 г.	17.10.2023 г. после окончания текущего ремонта помещений система АПС и СОУЭ восстановлена, проведено тестирование систем.	
		Акт выездной проверки (плановой) 13.10.2023, № 36-1-214	196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 12, лит. А, пом. 1-Н	По результатам выездной проверки установлено: нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.				
		Акт выездной проверки (плановой) 13.10.2023 г., № 36-1-215	196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 18, лит. А, пом. 15-Н	По результатам выездной проверки установлено: нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.				
						п.55 ППР РФ		
2	Администрация Санкт-Петербурга (район)	Справка по проверке организации работы отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних №5, включающее службу социальной защиты лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей СПб ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Московского района" от 25.10.2023 г.	196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 1, лит. А	По результатам проведенной проверки, работа организована на должном уровне, по результатам проверки рекомендовано: - усилить контроль за своевременностью и полнотой оказания социальных услуг; - своевременно вносить изменения личных сведений получателей социальных услуг в социальную карту.				
3	Администрация Санкт-Петербурга (район)	Справка по проверке организации индивидуальной профилактической работы в СПб ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Московского района" с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении от 30.04.2024 г.	196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 1, лит. А	По результатам проверки рекомендовано: - усилить контроль за своевременностью и полнотой выполнения планов ИПР. Заключение по результатам проверки: - организация индивидуальной профилактической работы в ЦСПСД с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, организована на должном уровне				
4	Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений законодательства о постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 28.06.2024 г.	196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 1, лит. А	Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» законодательства о постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.			Указанные в представлении нарушения приняты к сведению и устранены.	

Приложение : на - д в 1 экз. (обязательно). Заверенные копии документов о проверках направлены ранее Почтой России (Исх. № 60 от 25.01.2024 г., Вход. № 020-01-50-1357/24-0-0 от 31.01.2024 г.)

Исполнитель: Микунинская Виктория Юрьевна, контактный телефон: 409-88-47  
Исполнитель: Селезнева Анна Александровна, контактный телефон: 409-88-48  
Исполнитель: Шпабель Сергей Сергеевич, контактный телефон: 409-88-46

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель  
Ирина Александровна  
Скачкова Елена Борисовна  
(подпись)  
Печать (при наличии)

Скачкова Елена Борисовна  
(расшифровка подписи)